

ในสนอรายการ (✓)ซ่อม ()สร้าง ()ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนปี 62 เลขที่ 14/61 ลงวันที่ 21 มี.ค.61
 ใบแจ้งซ่อมเลขที่ 003168 ลงวันที่ 7 มี.ค.61 หน่วยงาน ซ่อมบำรุง บก.อก.รพ.ตร. สถานที่ รพ.ตร.
 เรียบ หัวหน้ากลุ่มงาน

กระผม นาย พิษณุเทพ ชื่นเมือง ตำแหน่ง ช่างแอร์ รพ.ตร. ได้ทำการตรวจสอบและประสานกับเจ้าหน้าที่
 ซึ่งเป็นผู้ขอทำการ (✓) ซ่อม () สร้าง () ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมระโห่) ปี 62 เพื่อไว้ใช้ในรายการที่ รพ.ตร.
 จึงเห็นควรดำเนินการตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม	
			บาท	สต.	บาท	สต.
	การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนรวมระโห่					
	ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามรายละเอียดดังนี้	1,694				
1.	ล้างทำความสะอาดประจำเดือน (ล้างเล็ก) เดือนละ 1 ครั้ง					
2.	ล้างทำความสะอาดครั้งใหญ่ (ล้างใหญ่) 2 ครั้ง/ปี					
3.	งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน					
	1. การล้างทำความสะอาดประจำเดือน (ล้างเล็ก) ดังนี้					
	1.1 ทำความสะอาด Filter ล้างหรือลงน้ำให้สะอาดพร้อมทำความสะอาดตัวเครื่อง					
	ช่องหน้ากากแอร์ช่องดูดลมใต้เครื่อง					
	1.2 ตรวจสอบตู้ลมหน้าบริเวณหน้ากากพร้อมปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม					
	1.3 ตรวจสอบค่าและความคงที่ของกระแสไฟฟ้าขณะเครื่องทำงาน					
	1.4 ตรวจสอบระดับเสียงพร้อมปรับแต่งให้เหมาะสม					
	1.5 ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมอุณหภูมิและสปีดลมให้พร้อมใช้และ					
	ถูกต้อง					
	1.6 ให้ทำความสะอาดชุดคอนเด็นซิง (ฝาครอบตัวเครื่อง)					

พ.ต.ท. ประธานกรรมการ
 (สมศักดิ์ ดวงผุยทอง)

ร.ต.อ. กรรมการ
 (ลือชัย พันธธา)

ร.ต.อ. กรรมการ

ใบเสนอรายการ (✓) ซ่อม () สร้าง () ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องรับอากาศแบบแยกส่วนปี 62 เลขที่ 14/61 ลงวันที่ 21 มี.ค.61

ใบแจ้งซ่อมเลขที่ 0031.68 ลงวันที่ 7 มี.ค.61 หน่วยงาน ซ่อมบำรุง บก.อก.รพ.ตร. สถานที่ รพ.ตร.

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน

กระผม นาย พิษณุเทพ ชื่นนิยม ตำแหน่ง ช่างแอร์ รพ.ตร. ได้ทำการตรวจสอบและประสานกับเจ้าหน้าที่

ซึ่งเป็นผู้ซ่อมทำการ (✓) ซ่อม () สร้าง () ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) ปี 62 เพื่อให้ได้ใบรายการที่ รพ.ตร. จึงเห็นควรดำเนินการตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม	
			บาท	สต.	บาท	สต.
	1.7 ให้ตรวจสอบอะไหล่ที่ติดกับตัวเครื่องต้องใส่ให้ครบไม่ทำรูค.เสียหาย หรือพัง					
	รายงานผลการดำเนินการให้ผู้ควบคุมงานทราบ เพื่อตรวจสอบต่อไป					
2.	ล้างทำความสะอาดครั้งใหญ่ 2 ครั้ง/ปี/เครื่อง ให้ปฏิบัติงานดังนี้					
	2.1 ทำความสะอาดคอยล์เย็นโดยถอดชุดมอเตอร์แยกไม่พัด (ใบรีเวอร์) ออกมาล้างทำความสะอาด					
	2.2 ทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นโดยการฉีดน้ำล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำแบบรับแรงดันได้ โดยการฉีดล้างด้านหลังและหน้าของแผงคอยล์เย็นให้สะอาด					
	2.3 ทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งแอร์ โดยถอดล้างหรือฉีดน้ำล้างทำความสะอาด					
	ฝุ่นหรือเชื้อราที่ท่อน้ำยาท่อน้ำทิ้ง (เพปเพาพื้นท่อน้ำยา, ท่อน้ำทิ้ง, ฝาครอบท่อต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย)					
	2.4 เป่าทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งพร้อมตรวจสอบข้อต่อ					
	ท่อปลายท่อน้ำทิ้งต้องทิ้งในจุดที่กำหนดไว้เดิม					
	2.5 ทำความสะอาดช่องหน้ากรอกแอร์, Filter, ฝาข้าง, อุปกรณ์ทุกชิ้นที่เกี่ยวข้อง					
	ตัวเครื่องให้สะอาดพร้อมใช้					
	2.6 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ถูกต้องพร้อมใช้					

พ.ศ.ท. ประธานกรรมการ ร.ต.อ.

(สมศักดิ์ ดวงผุยทอง)



(รพี ปาริฉัตรกานนท์)

ร.ต.อ. กรรมการ

(ลือชัย พันธธา)

ใบเสนอรายการ (✓) ซ่อม () สร้าง () ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนปี 62 เลขที่ 14/61 ลงวันที่ 21 มี.ค.61

ใบแจ้งซ่อมเลขที่ 003168 ลงวันที่ 7 มี.ค.61 หน่วยงาน: ซ่อมบำรุง บก.ยก.รพ.ตร. สถานที่ รพ.ตร.

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน

กระผม นาย พิษณุเทพ ชื่นเมี่ยม ตำแหน่ง ช่างแอร์ รพ.ตร. ได้ทำการตรวจสอบและประสานกับเจ้าหน้าที่

ซึ่งเป็นผู้ขอทำการ (✓) ซ่อม () สร้าง () ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) ปี 62 เพื่อไว้ใช้ในราชการที่ รพ.ตร.

จึงเห็นควรดำเนินการตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม	
			บาท	สต.	บาท	สต.
	2.7 ตรวจสอบน้ำมันคอมเพรสเซอร์, น้ำมันทำความเย็น					
	2.8 ตรวจสอบเช็คชุดยี่ห้อสกปรกหรือไหลต่างๆ ต้องใส่ครบไม่ชำรุดหรือแตกหัก					
	2.9 ทำความสะอาดชุดคอนเด็นซิ่ง รวมถึงแผงคอยล์ระบายความร้อน โดยการฉีดล้างให้สะอาด					
	2.10 ตรวจสอบเช็คฟิวส์และจุดยึดต่างๆ ให้ครบและยึดแน่นไม่ชำรุดเสียหาย					
	2.11 ตรวจสอบเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าในตัวเครื่องและออกจากตัวเครื่องเก็บให้เรียบร้อย พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุมงานทราบทุก 6 เดือน					
	เพื่อตรวจสอบต่อไป					
	หมายเหตุ					
	Filter แลยหน้าภาค, ภาครอบทุกส่วนผู้รับจ้างเหมาต้องรับผิดชอบ					
3.	งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนมีข้อปฏิบัติดังนี้					
	3.1 ให้ผู้รับจ้างจัดตารางแจ้งการทำงานต่างๆ ต่อผู้ควบคุมงาน					

พ.ต.ท.

ประธานกรรมการ

ร.ต.อ.

กรรมการ

(สมศักดิ์ ดวงสุขทอง)

(รพี ปาริฉัตรกานนท์)

ร.ต.อ.

กรรมการ

(ลือชัย พันธา)

ใบเสนอรายการ (✓)ซ่อม ()สร้าง ()ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนปี 62 รหัสที่ 14/61 ลงวันที่ 21 มี.ค.61

ใบแจ้งซ่อมเลขที่ 003168 ลงวันที่ 7 มี.ค.61 หน่วยงาน ช่อมบำรุง บก.อก.รพ.ตร. สถานี รพ.ตร.

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน

กระผม นาย พิชญเทพ ชื่นนิยม ตำแหน่ง ช่างแอร์ รพ.ตร. ได้ทำการตรวจสอบและประสานกับเจ้าหน้าที่

ซึ่งเป็นผู้ขอทำการ (✓)ซ่อม ()สร้าง ()ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) ปี 62 เพื่อไว้ใช้ในราชการที่ รพ.ตร. จึงเห็นควรดำเนินการตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม	
			บาท	สต.	บาท	สต.
3.2	ให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 16.00 น.หรือจนกว่างานจะเสร็จ					
3.3	ให้มีเจ้าหน้าที่ระดับผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างเหมา อย่างน้อย 1 คน โดยผู้ควบคุมงานต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางด้านไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องกล โดยจบการศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะต้อง持有หนังสือรับรองการทำงานซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบปรับอากาศ หรือหนังสือรับรองการอบรมจากหน่วยงานราชการหรือ รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันอื่นๆ ในด้านระบบปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 10,000 BTU - 100,000 BTU ขึ้นไป ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างเหมาต้องมี ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมระบบปรับอากาศไม่น้อยกว่า 3 ปี ให้อัปหนังสือรับรองและเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นเพิ่มเติม โดยแบบเอกสารหลักฐานดังกล่าว พร้อมรับเรื่องสำเนาถูกต้องในรูปแบบ PDF ไฟล์ มาให้คณะกรรมการตรวจสอบในวันขึ้นเอกสารเสนอราคา					
3.4	ให้ผู้รับจ้างเหมาจัดส่งช่างหรือบุคลากรผู้ชำนาญการรวม ถึงจำนวนของบุคลากรไม่น้อยกว่า 15 คน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้มี 4 คน					

ร.ต.พ. ประธานกรรมการ ร.ต.อ. กรรมการ
 (สมศักดิ์ ดวงสุขทอง) (รพี ภาวีฉัตรกาญจน์)

ร.ต.อ. กรรมการ
 (ลือชัย พันธา)




ใบเสนอราคา (✓) ซ่อม () สร้าง () ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนปี 62 เลขที่ 14/61 ลงวันที่ 21 มี.ค.61

ใบแจ้งซ่อมเลขที่ 003168 ลงวันที่ 7 มี.ค.61 หน่วยงาน ช่อมบำรุง บก.อก.รพ.ตร. สถานที่ รพ.ตร.

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน

กระผม นาย พิเชษฐ เทพ ขึ้นเนียม ตำแหน่ง ช่างแอร์ รพ.ตร. ได้ทำการตรวจสอบและประสานกับเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ขอทำการ (✓) ซ่อม () สร้าง () ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) ปี 62 เพื่อไว้ใช้ในรายการที่ รพ.ตร. จึงเห็นควรดำเนินการตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม	
			บาท	สต.	บาท	สต.
3.5	ให้ผู้รับจ้างเหมาแจ้งและส่งเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวนบุคลากรที่จะเข้าทำการทั้งหมดที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ถ้ามีเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ)					
3.6	ให้บุคลากรของผู้รับจ้างเหมาเซ็นชื่อก่อนปฏิบัติงานทุกวันทำการ เวลา 8.00 น. ในสมุดเซ็นตักชื่อในจุดที่ผู้ควบคุมงานกำหนด					
3.7	ให้บุคลากรของผู้รับจ้างเหมาแต่งกายสุภาพหรือชุดฟอร์มของทางบริษัท หรือตัดบัตรแสดงตน บุคลากรสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของอาคารต่างๆ ได้ดี					
3.8	กรณีมีการเปลี่ยนหรือเพิ่มช่างหรือบุคลากรเข้ามาใน รพ.ตร. ต้องยื่นเอกสารของบุคคลนั้นให้ผู้ควบคุมงานทราบทุกครั้ง					
3.9	เมื่อผู้รับจ้างเหมาเข้าทำการซ่อมหรือเข้าทำการล้างเครื่องปรับอากาศต้องรายงานหน่วยงานที่เข้าทำการทั้งก่อนและหลังทำการ พร้อมให้หน่วยงานเซ็นรับทราบหลังทำการปฏิบัติงานเสร็จ					
3.10	ผู้รับจ้างจะต้องส่งช่างมาทำการซ่อมเครื่องปรับอากาศให้แล้วเสร็จภายใน					

พ.ต.ท.  ประธานกรรมการ ร.ต.อ.  กรรมการ
 (สมศักดิ์ ดวงผุ่ทอง) (รพี ปวีรัตน์ภานนท์)
 ร.ต.อ.  กรรมการ
 (สือชัย พันธา)

ใบเสนอรายการ (✓)ซ่อม ()สร้าง ()ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนปี 62 เลขที่ 14/61 ลงวันที่ 21 มี.ค.61

ใบแจ้งซ่อมเลขที่ 003168 ลงวันที่ 7 มี.ค.61 หน่วยงาน สโมสรตำรวจ บก.อก.รพ.ตร. สถานี รพ.ตร.

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน

กระผม นาย พิชญเทพ ชื่นเนียม ตำแหน่ง ช่างแอร์ รพ.ตร. ได้ทำการตรวจสอบและประสานกับเจ้าหน้าที่

ซึ่งเป็นผู้ขอทำการ (✓)ซ่อม ()สร้าง ()ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) ปี 62 เพื่อไว้ใช้ในราชการที่ รพ.ตร.

จึงเห็นควรดำเนินการตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม	
			บาท	สต.	บาท	สต.
1	วันทำการหรือ 24 ชม. หลังจากได้รับแจ้งจากหน่วยงานโดยนับจากวันที่และเวลาแจ้งจากใบงานที่ผู้ควบคุมงานออกให้หากผู้รับจ้างไม่สามารถซ่อมหรือ					
	ไม่ส่งช่างมาแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดผู้รับจ้างสมควรจะต้องยินยอมให้ผู้รับจ้าง					
	รับครั้งละ 200 บาท ต่อวันต่อเครื่อง					
3.11	เครื่องปรับอากาศของศูนย์จอมทองหลังจากได้รับแจ้งขอมให้ทำการแก้ไข					
	ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน ก่อนเข้าทำและหลังทำต้องแจ้งผู้ควบคุมงานทุกครั้ง					
3.12	กรณีมีความจำเป็นต้องรออะไหล่ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ โดยบันทึก					
	โน้ตแจ้งซ่อมหรือทำเอกสารและให้ระบุวันที่แล้วเสร็จ (แจ้งภายใน 1 วัน)					
3.13	การเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ขนาด BTU ระบบไฟฟ้านายาต้องตรงตามสเปคเครื่อง					
	ต้องแจ้งผู้ควบคุมงานก่อนเปลี่ยนและหลังเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ทุกครั้งให้ทำ					
	ความสะอาดระบบน้ำบนบริเวณที่ทำการปฏิบัติงานทุกครั้ง					
3.14	การเปลี่ยนอะไหล่หรือชุดควบคุมระบบปรับอากาศต่างๆ ให้เปลี่ยนตาม					
	รุ่นเดิมหากมีความจำเป็นต้องตัดแปลงหรือใช้อะไหล่ไม่ตรงรุ่นจะต้องมีทำให้					
	ตัวเครื่องเสียรูปทรงหรือลดประสิทธิภาพการทำงานหรือเป็นอุปสรรคกับผู้ใช้งาน					

พ.ศ.ท. ประธานกรรมการ

(สก.ศักดิ์ ดวงฟูทอง)

ร.ศ.อ. กรรมการ

(รพี ปาธิฉัตรกานนท์)

ร.ต.อ. กรรมการ

(ลือชัย พันธา)

ใบเสนอรายการ (✓) ต่อ () สร้าง () ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนปี 62 เลขที่ 14/61 ลงวันที่ 21 มี.ค.61

ใบแจ้งซ่อมเลขที่ 003168 ลงวันที่ 7 มี.ค.61 หน่วยงาน ช่อมบำรุง บก.อภ.รพ.ตร. สถานี รพ.ตร.

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน

กระผม นาย ทัศนเทพ ชื่นเนียง ตำแหน่ง ช่างแอร์ รพ.ตร. ได้ทำการตรวจสอบและประสานกับเจ้าหน้าที่

ซึ่งเป็นผู้ขอทำการ (✓) ต่อ () สร้าง () ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมระไฟล) ปี 62 เพื่อให้ใช้ในราชการที่ รพ.ตร.

จึงเห็นควรดำเนินการตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม	
			บาท	สต.	บาท	สต.
	และเครื่องปรับอากาศต้องทำงานได้เป็นปกติ การยึดติดต้องแน่นเก็บสายไฟ					
	เรียบร้อย (ระบบต่างๆของเครื่องปรับอากาศที่มีอยู่เดิมต้องทำงานร่วมกับอะไหล่					
	ที่ตัดแปลงใหม่ได้เป็นปกติ)					
	3.15 ให้ผู้รับจ้างเหมารับผิดชอบความเสียหายชำรุดแตกหัก: สูญหายจากช่าง					
	หรือบุคลากรของผู้รับจ้างเหมาจะจงใจหรือไม่จงใจหรือสุจริตหรือไม่					
	ความเสียหายการจริง ให้เครื่องปรับอากาศเสียหายรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ					
	ทรัพย์สินของทางราชการและหน่วยงานรพ.ตร. เสียหาย บริษัทผู้รับจ้างเหมาต้อง					
	รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย ภายในเวลาที่กำหนดหรือเวลาที่หน่วยงานผู้เสียหาย					
	กำหนด					
	3.16 ในการเติมน้ำยาผู้รับจ้างเหมาจะต้องเติมน้ำยาและระบุชนิดและเบอร์ของน้ำยา					
	หรือสารทำความเย็นให้ตรงกับสเปคของเครื่องปรับอากาศที่ระบุไว้พร้อมตรวจเช็ค					
	แรงดันให้ถูกต้อง					
	3.17 เมื่อผู้รับจ้างเหมาทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ					
	และจะต้องรายงานให้กับผู้ว่าจ้างทุกครั้งเมื่อครบกำหนดรอบการจ่าย					

พ.ต.ท. ประธานกรรมการ ร.ต.อ. กรรมการ

(สมศักดิ์ ตรงผูกทอง)

(รพี ปารีฉัตรกานนท์)

ร.ต.อ. กรรมการ

(ลือชัย พันธธา)

ใบเสนอราคา (✓) ช่อม () สร้าง () ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนปี 62 เลขที่ 14/61 ลงวันที่ 21 มี.ค.61

ใบแจ้งซ่อมเลขที่ 003168 ลงวันที่ 7 มี.ค.61 หน่วยงาน ช่อมบำรุง บก.อก.รพ.ตร. สถานที่ รพ.ตร.

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน

กระผม นาย พิเชษฐเทพ ชื่นนิยม ตำแหน่ง ช่างแอร์ รพ.ตร. ได้ทำการตรวจสอบและประสานกับเจ้าหน้าที

ซึ่งเป็นผู้ขอทำการ (✓) ช่อม () สร้าง () ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) ปี 62 เพื่อใช้ในรายการที่ รพ.ตร. จึงเห็นควรดำเนินการตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม	
			บาท	สต.	บาท	สต.
	เงินค่าจ้างต้องส่งรายงานสรุปประจำเดือนมาพร้อมกับวางเอกสารชำระค่าบริการ					
	ด้วยทุกครั้ง					
	- ผู้รับจ้างจะต้องทบทวนประวัติการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง					
	ที่มีอยู่ในสัญญาโดยมีรายละเอียดแสดงถึงการเข้าบำรุงรักษาหรือเข้าซ่อมหรือ					
	เปลี่ยนอะไหล่โดยเก็บวันที่ผู้ว่าจ้าง 1 ชุด และผู้รับจ้าง 1 ชุด					
	- การซ่อมในส่วนที่ชำรุดหรือเปลี่ยนแปลงหรือตัดทิ้งจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน					
	ทราบทุกครั้ง					
	- การรับงานให้ผู้รับจ้างเหมาต้องมารับใบงานทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00 - 9.00 น.					
	11.00 น. 13.00 น. 15.00 น. ในสุดหรือ					
	สถานที่ที่ผู้ควบคุมงานกำหนด (ยกเว้นวันอาทิตย์)					
	- การล้างใหญ่ 2 ครั้ง/ปีให้ดำเนินการครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม - มีนาคม					
	ครั้งที่ 2 ให้ดำเนินการเดือนเมษายน - กันยายน หากผู้รับจ้างเหมาไม่สามารถ					
	ทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้และผู้ว่าจ้างก็ได้ยกเลิกสัญญาผู้รับจ้าง					
	เหมาจะต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับครั้งละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อเครื่อง					
	ต่อวัน ต่อ 1 วงจรที่ครบกำหนดส่งงาน					

พ.ต.ท. ประธานกรรมการ

ร.ต.อ. กรรมการ

(สมศักดิ์ ดวงมุขทอง)

(รพี ปาริฉัตรกานนท์)

ร.ต.อ. กรรมการ

(ลือชัย พันธนา)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๖๙๔ เครื่อง
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๑) ความเป็นมา

โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๖๙๔ เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุง โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒) วัตถุประสงค์

เพื่อให้เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๖๙๔ เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

๓) คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ขึ้นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามทัศนกรรมการกรณนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

/๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ...

พ.ต.ท.

(สมศักดิ์ ดวงผุยทอง)

ร.ต.อ.

(รพี ปาริฉัตรภานนท์)

ร.ต.อ.

(ลือชัย พันธธา)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นผู้สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ บ.บ.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ บ.บ.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นผู้สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทผู้สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ บ.บ.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอกต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า ๑๔ คน และต้องมีผู้ควบคุมงานจำนวน ๑ คน รวมเป็น ๑๕ คน โดยผู้ควบคุมงานต้องมีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับ ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า และต้องผ่านการอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่ต่ำกว่าระดับที่ ๑ โดยแนบเอกสารหลักฐานดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในรูปแบบ PDF ไฟล์ มาให้คณะกรรมการตรวจสอบในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

- ช่างซ่อมบำรุง จำนวน ๒ คน จะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่า ปวช./ม.๒ และต้องผ่านการอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่ต่ำกว่าระดับที่ ๑ โดยแนบเอกสารหลักฐานดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในรูปแบบ PDF ไฟล์ มาให้คณะกรรมการตรวจสอบในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

- ช่างซ่อมบำรุงจำนวน ๒ คน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จำนวน ๑ คน และระดับบริหาร จำนวน ๑ คน โดยแนบเอกสารหลักฐานดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในรูปแบบ PDF ไฟล์ มาให้คณะกรรมการตรวจสอบในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

- ลูกมือช่างและช่างล้างแอร์จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยให้ส่งหนังสือรับรองหรือใบผ่านงาน โดยแนบเอกสารหลักฐานดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในรูปแบบ PDF ไฟล์ มาให้คณะกรรมการตรวจสอบในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

- ต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร ช่างซ่อมบำรุง โดยจะต้องเป็นบุคลากรประจำห้างฯ.บริษัท ของผู้รับจ้าง ไม่น้อยกว่า ๒ เดือน นับถึงวันยื่นเอกสารเสนอราคา โดยยื่นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือจากส่วนราชการ เช่น ใบเสร็จรับเงินการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและแบบรายการแสดงรายการส่งเงินสมทบ (สปส.๑-๑๐) ยืนยันสังกัดต่อกัน ๒ เดือน ตามจำนวนของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ๑๕ คน โดยแนบเอกสารหลักฐานดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในรูปแบบ PDF ไฟล์ มาให้คณะกรรมการตรวจสอบในวันยื่นเอกสารเสนอราคา


๔) แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ


ตามรายละเอียดรายการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๖๔๔ เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๑๔/๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๕) ระยะเวลาดำเนินการและการจ่ายเงิน

สำนักงานจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งค่าจ้างออกเป็น ๖ งวด ในระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) ดังนี้

/งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน...

พ.ต.ท. 
(สมศักดิ์ วงษ์ทอง)

ร.ต.อ. 
(รพี ปารัตติกานนท์)

ร.ต.อ. 
(ลือชัย พันธ)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๖.๕ ของค่าจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๖๙๔ เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๖.๕ ของค่าจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๖๙๔ เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน (ธันวาคม ๒๕๖๑ - มกราคม ๒๕๖๒)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๖.๕ ของค่าจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๖๙๔ เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๒)

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๖.๕ ของค่าจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๖๙๔ เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน (เมษายน ๒๕๖๒ - พฤษภาคม ๒๕๖๒)

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๖.๕ ของค่าจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๖๙๔ เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน (มิถุนายน ๒๕๖๒ - กรกฎาคม ๒๕๖๒)

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๗.๕ ของค่าจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๖๙๔ เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน (สิงหาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๒)

๖) วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน ๕,๔๕๔,๖๘๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดสิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุง โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ราคากลาง จำนวนเงิน ๕,๔๕๔,๖๘๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดสิบบาทถ้วน)


๗) หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

ฝ่ายซ่อมบำรุง (งานจัดจ้าง) กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


๘) อื่นๆ

ผู้สนใจติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม วิจารณ์ เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวได้ที่โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๐๗-๖๐๖๓ หมายเลขโทรสาร ๐-๒๖๕๒-๕๓๐๙ ฝ่ายซ่อมบำรุง (งานจัดจ้าง) กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ หรือ www.policehos.go.th หรือ www.eprocurement.go.th

/คณะกรรมการ...

พ.ต.ท. 
(สมศักดิ์ ดวงผุยทอง)


ร.ต.อ. 
(รพี ปาวิชัยนันท์)

ร.ต.อ. 
(ลือชัย พันธ)

คณะกรรมการกำหนดค่าช่างขบเซตงาน (TOR) ได้ร่วมกันจัดทำร่างขบเซตงานและเห็นชอบไว้
เป็นข้อกำหนดในการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน
๑,๖๙๕ เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังกล่าวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) พันตำรวจโท


(สมศักดิ์ ดวงผดุงทอง)


ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ) ร้อยตำรวจเอก


(รพี ปาณิตระกานนท์)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ) ร้อยตำรวจเอก


(อุทัย พันธะ)

กรรมการฯ