



ใบเสนอรายการ (✓)ซ่อม ()สร้าง ()ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนปี 65 เลขที่ 30/64 ลงวันที่ 8 เม.ย.64
ใบแจ้งซ่อมเลขที่ 644082 ลงวันที่ 30 มี.ค.64 หน่วยงาน ชร.บก.อก.รพ.ตร. สถานที่ พัฒนาเครื่องมือฯ
เรียน ผกก.ชร.บก.อก.รพ.ตร.

กระผม นาย พิษณุเทพ ชื่นนิยม ตำแหน่ง ช่างกล รพ.ตร. ได้ทำการตรวจสอบและประสานกับเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นผู้ขอทำการ (✓)ซ่อม ()สร้าง ()ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) ปี 65 เพื่อไว้ในรายการที่ รพ.ตร.
จึงเห็นควรดำเนินการตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม	
			บาท	สต.	บาท	สต.
	บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2565	1,787 เครื่อง	2,895	-	5,173,365	-
	การบำรุงรักษาที่ได้รับจ้างต้องปฏิบัติตามตลอดอายุสัญญา					
	ล้างทำความสะอาดประจำปี (ล้างเล็ก) เดือนละ 1 ครั้ง					
	ล้างทำความสะอาดครั้งใหญ่ (ล้างใหญ่) 2 ครั้ง/ปี					
	งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน					
1.	การล้างทำความสะอาดประจำปี (ล้างเล็ก) ดังนี้					
	1.1 ทำความสะอาด Filter ล้างหรือลมเป่าให้สะอาดพร้อมทำความสะอาดตัวเครื่อง					
	ช่องหน้ากากแอร์ช่องดูดลมใต้เครื่อง					
	1.2 ตรวจสอบวัดอุณหภูมิบริเวณหน้ากากเครื่องพร้อมปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม					
	1.3 ตรวจสอบวัดค่าและกระแสไฟฟ้าขณะเครื่องทำงาน					
	1.4 ตรวจสอบระดับเสียงพร้อมปรับแต่งให้เหมาะสม					
	1.5 ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมอุณหภูมิและสปีดพัดลมให้พร้อมใช้และ					
	ถูกต้อง					
	1.6 ให้ทำความสะอาดชุดคอนเด็นซิ่ง (ฝาครอบตัวเครื่อง)					
	1.7 ให้ตรวจสอบอะไหล่ที่ติดกับตัวเครื่องต้องใส่ให้ครบไม่ชำรุดเสียหาย พร้อมทั้ง					
	รายงานผลการดำเนินการให้ผู้ควบคุมงานทราบ เพื่อตรวจสอบต่อไป					
2.	ล้างทำความสะอาดครั้งใหญ่ 2 ครั้ง/ปี/เครื่อง ให้ปฏิบัติดังนี้					
	2.1 ทำความสะอาดคอยล์เย็นโดยถอดชุดมอเตอร์แยกใบพัด (โบว์เวอร์) ออกมาล้าง					
	ทำความสะอาด					
	2.2 ทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นโดยการฉีดน้ำล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำแบบปรับ					
	แรงดันได้ โดยการฉีดล้างด้านหลังและหน้าของแผงคอยล์เย็นให้สะอาด					
	2.3 ทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งแอร์ โดยถอดล้างหรือฉีดน้ำล้างทำความสะอาด					
	ฝุ่นหรือเชื้อราที่ท่อน้ำยาท่อน้ำทิ้ง (เพาเทพาพันท่อน้ำยา, ท่อน้ำทิ้ง, ฝาครอบท่อ					

พ.ต.ท.

(สมศักดิ์ ดวงผุยทอง)

ร.ต.อ.

(รพี ปาริฉัตรกานนท์)

ว่าที่ ร.ต.ท.

(ชินดนัย หวังสิทธิกุล)



ใบเสนอรายการ (✓) ซ่อม () สร้าง () ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนปี 65 เลขที่ 30/64 ลงวันที่ 8 เม.ย.64
ใบแจ้งซ่อมเลขที่ 644082 ลงวันที่ 30 มี.ค.64 หน่วยงาน ชร.บ.ก.อ.รพ.ตร. สถานที่ พัฒนาเครื่องมือฯ
เรียน ผกก.ชร.บ.ก.อ.รพ.ตร.

กระผม นาย พิษณุเทพ ชื่นนิยม ตำแหน่ง ช่างกล รพ.ตร. ได้ทำการตรวจสอบและประสานกับเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นผู้ขอทำการ (✓) ซ่อม () สร้าง () ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) ปี 65 เพื่อไว้ใช้ในราชการที่ รพ.ตร.
จึงเห็นควรดำเนินการตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม	
			บาท	สต.	บาท	สต.
	ต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย)					
	2.4 เป่าทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งพร้อมตรวจสอบข้อต่อ					
	ท่อปลายท่อน้ำทิ้งต้องทิ้งในจุดที่กำหนดไว้เดิมพร้อมจัดระดับท่อให้พร้อมใช้งาน					
	2.5 ทำความสะอาดช่องหน้ากากแอร์, Filter, ฝาข้าง, อุปกรณ์ทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องกับ					
	ตัวเครื่องให้สะอาดพร้อมใช้					
	2.6 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ถูกต้องพร้อมใช้					
	2.7 ตรวจสอบน้ำมันคอมเพรสเซอร์, น้ำมันทำความเย็น					
	2.8 ตรวจสอบจุดยึดนอตสกรูอะไหล่ต่างๆ ต้องใส่ครบไม่ชำรุดหรือแตกหัก					
	2.9 ทำความสะอาดชุดคอนเด็นซิง รวมถึงแผงคอยล์ระบายความร้อน โดยการฉีด					
	ล้างให้สะอาด					
	2.10 ตรวจสอบเช็คฝาปิดและจุดยึดต่างๆ ให้ครบและยึดแน่นไม่ชำรุดเสียหาย					
	2.11 ตรวจสอบเช็คข้อต่อสายไฟฟ้าในตัวเครื่องและออกจากตัวเครื่องเก็บให้					
	เรียบร้อย พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุมงานทราบทุก 6 เดือน					
	เพื่อตรวจสอบต่อไป					
	หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความสะอาดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย					
	Filter และหน้ากาก, ฝาครอบทุกส่วนผู้รับจ้างเหมาต้องรับผิดชอบแก้ไขทันที					
	หรือเปลี่ยนภายใน 24 ชม.					
3.	งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนมีข้อปฏิบัติดังนี้					
	3.1 ให้ผู้รับจ้างจัดตารางแจ้งการทำงานต่างๆ ต่อผู้ควบคุมงาน					
	3.2 ให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น.					
	3.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ระดับผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างเหมา อย่างน้อย 1 คนโดยผู้					
	ควบคุมงานต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า					
	ทางด้านไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องกล โดยจบการศึกษามาแล้ว					

พ.ต.ท.

(สมศักดิ์ ดวงผุยทอง)

ร.ต.อ.

(รพี ปาริฉัตรกานนท์)

ว่าที่ ร.ต.ท.

(ชินดนัย หวังสิทธิกุล)



ใบเสนอรายการ (✓)ซ่อม ()สร้าง ()ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนปี 65 เลขที่ 30/64 ลงวันที่ 8 เม.ย.64
ใบแจ้งซ่อมเลขที่ 644082 ลงวันที่ 30 มี.ค.64 หน่วยงาน ชรบ.บก.อก.รพ.ตร. สถานที่ พัฒนาเครื่องมือฯ
เรียน ผกก.ชร.บก.อก.รพ.ตร.

กระผม นาย พิษณุเทพ ชื่นนิยม ตำแหน่ง ช่างกล รพ.ตร. ได้ทำการตรวจสอบและประสานกับเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นผู้ขอทำการ (✓)ซ่อม ()สร้าง ()ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) ปี 65 เพื่อไว้ในรายการที่ รพ.ตร.
จึงเห็นควรดำเนินการตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม	
			บาท	สต.	บาท	สต.
	ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะต้องมืหนังสือรับรองการทำงานซ่อมแซมบำรุงรักษา					
	ระบบปรับอากาศ พร้อมหนังสือรับรองการอบรมจากหน่วยงานราชการหรือ					
	รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันอื่นๆ ในด้านระบบปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า					
	10,000 BTU – 100,000 BTU ขึ้นไป ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างเหมาต้องมี					
	ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมระบบปรับอากาศไม่น้อยกว่า 3 ปี					
	ให้ยื่นหนังสือรับรองและเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นเพิ่มเติม					
	โดยแนบเอกสารหลักฐานดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในรูปแบบ PDF ไฟล์					
	มาให้คณะกรรมการตรวจสอบในวันยื่นเอกสารเสนอราคา					
	3.4 ให้ผู้รับจ้างเหมาจัดส่งช่างหรือบุคลากรผู้ชำนาญการรวมถึงจำนวนของ					
	บุคลากรไม่น้อยกว่า 15 คน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้มี 4 คน					
	3.5 ให้ผู้รับจ้างเหมาแจ้งและส่งเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,จำนวน					
	บุคลากรที่จะเข้าทำการทั้งหมดที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ถ้ามีเอกสารอื่นๆ					
	เพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ)					
	3.6 ให้บุคลากรของผู้รับจ้างเหมาเซ็นชื่อก่อนปฏิบัติงานทุกวันทำการ เวลา 8.00 น.					
	ในสมุดเซ็นชื่อในจุดที่ผู้ควบคุมงานกำหนด					
	3.7 ให้บุคลากรของผู้รับจ้างเหมาแต่งกายสุภาพหรือชุดฟอร์มของทางบริษัท					
	พร้อมติดบัตรแสดงตน พุดจาสุภาพสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของอาคารต่างๆ					
	ได้ดี					
	3.8 กรณีมีการเปลี่ยนหรือเพิ่มช่างหรือบุคลากรเข้ามาใน รพ.ตร. ต้องยื่นเอกสาร					
	ของบุคคลนั้นให้ผู้ควบคุมงานทราบทุกครั้ง					
	3.9 เมื่อผู้รับจ้างเหมาเข้าทำการซ่อมหรือเข้าทำการล้างเครื่องปรับอากาศจะต้อง					
	รายงานหน่วยงานที่เข้าทำการทั้งก่อนและหลังทำการ พร้อมให้หน่วยงานเซ็นรับ					
	ทราบหลังทำการปฏิบัติงานเสร็จ					

พ.ต.ท.

(สมศักดิ์ ดวงผูกทอง)

ร.ต.อ.

(รพี ปาริฉัตรกานนท์)

ว่าที่ ร.ต.ท.

(ชินดนัย หวังสิทธิกุล)



ใบเสนอรายการ (✓)ซ่อม ()สร้าง ()ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนปี 65 เลขที่ 30/64 ลงวันที่ 8 เม.ย.64
ใบแจ้งซ่อมเลขที่ 644082 ลงวันที่ 30 มี.ค.64 หน่วยงาน ชรบ.ก.อ.ก.รพ.ตร. สถานที่ พัฒนาเครื่องมือฯ
เรียน ผกก.ชร.บ.ก.อ.ก.รพ.ตร.

กระผม นาย พิษณุเทพ ชื่นนิยม ตำแหน่ง ช่างกล รพ.ตร. ได้ทำการตรวจสอบและประสานกับเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นผู้ขอทำการ (✓)ซ่อม ()สร้าง ()ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) ปี 65 เพื่อไว้ในรายการที่ รพ.ตร.
จึงเห็นควรดำเนินการตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม	
			บาท	สต.	บาท	สต.
3.10	ผู้รับจ้างจะต้องส่งช่างมาทำการซ่อมเครื่องปรับอากาศให้แล้วเสร็จภายใน					
1	วันทำการหรือ 24 ชม. หลังจากได้รับแจ้งจากหน่วยงานโดยนับจากวันที่และ					
	เวลาแจ้งจากใบงานที่ผู้ควบคุมงานออกให้หากผู้รับจ้างไม่สามารถซ่อมหรือ					
	ไม่ส่งช่างมาแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้าง					
	ปรับ ตามข้อ 3.19					
3.11	เครื่องปรับอากาศของศูนย์จอมทองหลังจากได้รับแจ้งซ่อมให้ทำการแก้ไข					
	ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน ก่อนเข้าทำและหลังทำต้องแจ้งผู้ควบคุมงานทุกครั้ง					
3.12	กรณีมีความจำเป็นต้องรออะไหล่ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ โดยบันทึก					
	ในใบแจ้งซ่อมหรือทำเอกสารและให้ระบุวันที่แล้วเสร็จ (แจ้งภายใน 1 วัน)					
3.13	การเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ขนาด BTU ระบบไฟ, น้ำยาต้องตรงตามสเป็คเครื่อง					
	ต้องแจ้งผู้ควบคุมงานก่อนเปลี่ยนและหลังเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ทุกครั้งให้ทำ					
	ความสะอาดคราบน้ำมันบริเวณที่ทำการปฏิบัติงานทุกครั้ง					
3.14	การเปลี่ยนอะไหล่หรือชุดควบคุมระบบปรับอากาศต่างๆ ให้เปลี่ยนตาม					
	รุ่นเดิมหากมีความจำเป็นต้องดัดแปลงหรือใช้อะไหล่ไม่ตรงรุ่นจะต้องไม่ทำให้					
	ตัวเครื่องเสียรูปทรงหรือลดประสิทธิภาพการทำงานหรือเป็นอุปสรรคกับผู้ใช้งาน					
	และเครื่องปรับอากาศต้องทำงานได้เป็นปกติ การยึดติดต้องแน่นเก็บสายให้					
	เรียบร้อย (ระบบต่างๆของเครื่องปรับอากาศที่มีอยู่เดิมต้องทำงานร่วมกับอะไหล่					
	ที่ดัดแปลงใหม่ได้เป็นปกติ)					
3.15	ให้ผู้รับจ้างเหมารับผิดชอบความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานและความเสียหาย					
	ชำรุดแตกหักศูนย์หายจากช่าง					
	หรือบุคลากรของผู้รับจ้างเหมาจะจงใจหรือไม่จงใจหรือประมาทหรือไม่					
	ความชำนาญการจริง ทำให้เครื่องปรับอากาศเสียหายรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ					
	ทรัพย์สินของทางราชการและหน่วยงานรพ.ตร. เสียหาย บริษัทผู้รับจ้างเหมาต้อง					
	รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหาย ภายในเวลาที่กำหนดหรือเวลาที่หน่วยงานผู้เสียหาย					

พ.ต.ท.

(สมศักดิ์ ดวงผุยทอง)

ร.ต.อ.

(รพี ปาริฉัตรกานนท์)

ว่าที่ ร.ต.ท.

(ชินดนัย หวังสิทธิกุล)

ใบเสนอรายการ (✓)ซ่อม ()สร้าง ()ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนปี 65 เลขที่ 30/64 ลงวันที่ 8 เม.ย.64
ใบแจ้งซ่อมเลขที่ 644082 ลงวันที่ 30 มี.ค.64 หน่วยงาน ชรบ.ก.อ.ก.รพ.ตร. สถานที่ พัฒนาเครื่องมือฯ
เรียน ผกก.ชร.บ.ก.อ.ก.รพ.ตร.

กระผม นาย พิษณุเทพ ชื่นนิยม ตำแหน่ง ช่างกล รพ.ตร. ได้ทำการตรวจสอบและประสานกับเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นผู้ขอทำการ (✓)ซ่อม ()สร้าง ()ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) ปี 65 เพื่อไว้ในรายการที่ รพ.ตร.
จึงเห็นควรดำเนินการตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม	
			บาท	สต.	บาท	สต.
	กำหนด					
	3.16 ในการเติมน้ำยาผู้รับจ้างเหมาจะต้องเติมและระบุชนิดและเบอร์ของน้ำยา					
	หรือสารทำความเย็นให้ตรงกับสเปคของเครื่องปรับอากาศที่ระบุไว้พร้อมตรวจเช็ค					
	แรงดันให้ถูกต้อง					
	3.17 เมื่อผู้รับจ้างเหมาเข้าทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ					
	และจะต้องรายงานให้กับผู้ว่าจ้างทุกครั้งเมื่อครบกำหนดทุกรอบการจ่าย					
	เงินค่าจ้างต้องส่งรายงานสรุปประจำเดือนมาพร้อมกับวางเอกสารชำระค่าบริการ					
	ด้วยทุกครั้ง					
	- ผู้รับจ้างจะต้องทำประวัติการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง					
	ที่มีอยู่ในสัญญาโดยมีรายละเอียดแสดงถึงการเข้าบำรุงรักษาหรือเข้าซ่อมหรือ					
	เปลี่ยนอะไหล่โดยเก็บไว้ที่ผู้ว่าจ้าง 1 ชุด และผู้รับจ้าง 1 ชุด					
	- การซ่อมในส่วนที่ชำรุดหรือที่เปลี่ยนแปลงหรือตัดทิ้งจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน					
	ทราบทุกครั้ง					
	- การรับงานให้ผู้รับจ้างเหมาต้องมารับใบงานทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00 – 9.00 น.					
	11.00 น. 13.00 น. 15.00 น. ในจุดหรือ					
	สถานที่ที่ผู้ควบคุมงานกำหนด (ยกเว้นวันอาทิตย์)					
	- การล้างใหญ่ 2 ครั้ง/ปีให้ดำเนินการครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม – มีนาคม					
	ครั้งที่ 2 ให้ดำเนินการเดือนเมษายน – กันยายน หากผู้รับจ้างเหมาไม่สามารถ					
	ทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้และผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับ					
	จ้างเหมาจะต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับ ตามข้อ 3.19					
	ต่อวัน ต่อ 1 งานที่ครบกำหนดส่งงาน					
	- การล้างทำความสะอาดประจำเดือน (ล้างเล็ก) ล้างเดือนละ 1 ครั้ง/เครื่อง					
	ให้ผู้รับจ้างเหมาเริ่มดำเนินการล้างในเดือนแรกที่เข้าทำการ หากผู้รับจ้างเหมาไม่					
	สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามวันและเวลาที่กำหนดไว้และผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิก					
	สัญญาผู้รับจ้างเหมาจะต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับ ตามข้อ 3.19					

พ.ต.ท.

(สมศักดิ์ ดวงผุยทอง)

ร.ต.อ.

(รพี ปาริฉัตรกานนท์)

ว่าที่ ร.ต.ท.

(ชินดนัย หวังสิทธิกุล)



ใบเสนอรายการ (✓)ซ่อม ()สร้าง ()ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนปี 65 เลขที่ 30/64 ลงวันที่ 8 เม.ย.64
ใบแจ้งซ่อมเลขที่ 644082 ลงวันที่ 30 มี.ค.64 หน่วยงาน ชรบ.ก.อ.ก.รพ.ตร. สถานที่ พัฒนาเครื่องมือฯ
เรียน ผกก.ชร.บ.ก.อ.ก.รพ.ตร.

กระผม นาย พิษณุเทพ ชื่นเนียม ตำแหน่ง ช่างกล รพ.ตร. ได้ทำการตรวจสอบและประสานกับเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นผู้ขอทำการ (✓)ซ่อม ()สร้าง ()ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) ปี 65 เพื่อไว้ในรายการที่ รพ.ตร.
จึงเห็นควรดำเนินการตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม	
			บาท	สต.	บาท	สต.
	- อุปกรณ์ที่ผู้ผลิตติดตั้งมากับตัวเครื่องให้ถือเป็นอะไหล่ที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ					
	- การเข้าทำงานในวันหยุดราชการทางผู้รับจ้างเหมาต้องแจ้งรายชื่อของบุคลากร ที่จะเข้าทำการให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้า 1 วันทำการ (พร้อมเบอร์โทรหัวหน้าชุด)					
	- ผู้รับจ้างเหมาต้องส่งเอกสารหรือทำแผนการล้างเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่,ล้างเล็ก) ล่วงหน้า ส่งทุกเดือน					
	- ให้ผู้รับจ้างจัดส่งช่างเข้าทำการที่ รพ.ตร. 6 วัน/สัปดาห์ กรณีมีวันหยุด นักขัตฤกษ์ ผู้รับจ้างต้องส่งช่างเข้าทำการที่ รพ.ตร. เพื่อให้ครบ 6 วัน/สัปดาห์					
	3.18 การปรับในกรณีบุคลากรของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบ จำนวนตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 3.4 ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตรา 500 บาท/คน/วัน พร้อมค่าปรับงวดงานอีกเป็นจำนวนเงินร้อยละ 0.10 ของราคา ค่าจ้างเหมารวมทั้งสัญญา ซึ่งจะคิดค่าปรับในงวดการส่งงานนั้นทันที					
	3.19 การปรับในกรณีผู้รับจ้างไม่สามารถทำการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหรือไม่ สามารถบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ผู้รับจ้างต้อง ชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา 500 บาท/วัน/เครื่อง พร้อมค่าปรับงวดงานอีก เป็นจำนวนเงินร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้างเหมาตามงวดงานนั้นๆ ซึ่งจะคิดค่าปรับ ในงวดการส่งงานนั้นทันที					
	หมายเหตุ					
	การปรับรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของมูลค่าจ้างเหมาทั้งโครงการ โดยนับ ตั้งแต่วันที่ ผู้รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ					

พ.ต.ท.

(สมศักดิ์ ดวงผุยทอง)

ร.ต.อ.

(รพี ปาริฉัตรกานนท์)

ว่าที่ ร.ต.ท.

(ชินดนัย หวังสิทธิกุล)

ใบเสนอรายการ (✓)ซ่อม ()สร้าง ()ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนปี 65 เลขที่ 30/64 ลงวันที่ 8 เม.ย.64
ใบแจ้งซ่อมเลขที่ 644082 ลงวันที่ 30 มี.ค.64 หน่วยงาน ชรบ.ก.อ.รพ.ตร. สถานที่ พัฒนาเครื่องมือฯ
เรียน ผกก.ชร.บ.ก.อ.รพ.ตร.

กระผม นาย พิษณุเทพ ชื่นนิยม ตำแหน่ง ช่างกล รพ.ตร. ได้ทำการตรวจสอบและประสานกับเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นผู้อำนาจการ (✓)ซ่อม () สร้าง () ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) ปี 65 เพื่อไว้ในรายการที่ รพ.ตร.
จึงเห็นควรดำเนินการตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม	
			บาท	สต.	บาท	สต.
	การปรับรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของมูลค่าจ้างเหมาโดยนับตามงวดงานนั้นๆ					
	ตั้งแต่วันที่ ผู้รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ					
					5,173,365	-
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				362,135	55
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				5,535,500	55

หมายเหตุ ราคานี้เป็นราคาปานกลาง โดยอาศัยราคาจำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไปในขณะที่ยออกรายการนี้เป็นเกณฑ์รวมเป็นเงินประมาณ 5,535,500.55 บาท (ห้าล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบลบาทสตางค์)

รายละเอียดการซ่อมหรือปรับปรุงเป็นไปตามความประสงค์

(ลงชื่อ).....

(.....(สุรชัย แก้วพิกุล).....)

หัวหน้างาน/ตึก..... ผกก.ชร.บก.อก.รพ.ตร.

นาย.....ผู้ออกรายการ

(พิษณุเทพ ชื่นเนียม)

(ตำแหน่ง) ช่างแอร์ รพ.ตร.

พ.ต.ท.

(สมศักดิ์ ดวงผุยทอง)

ร.๓.๑.

(รพี ปาริฉัตรกานนท์)

ว่าที่ ร.ต.ท.

(ชินดนัย หวังสิทธิกุล)