

รายการก่อสร้าง/รายการจ้างเหมาบริการ/รายการเช่าและประมาณการราคา แผ่นที่ 1 / 9

ใบเสนอราคา(✓)ช่อง()สั่ง()ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนปี 62 มากที่ 14/61 ลงวันที่ 21 มี.ค.61

ใบเจรจาเลขที่ 003168 ลงวันที่ 7 มี.ค.61 หน่วยงาน ขอمنบำรุง บกอกรถด. สถานที่ ราชบูร.

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน

กระผม นาย พิษณุพงษ์ ชื่นเมือง ตำแหน่ง ช่างแอร์ รพ.ตร. ได้ทำการตรวจสอบและประสารกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ขอทำรายการ(✓)ช่อง()สั่ง()ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมอยู่ใน)ปี 62 เพื่อไว้ใช้ในรายการที่ รพ.ตร. ซึ่งเห็นควรดำเนินการตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาก่อสร้าง		ราคารวม	
			บาท	ส.ต.	บาท	ส.ต.
	การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนรวมอยู่ใน					
	ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามรายละเอียดดังนี้	1,694	3,220	-	5,454,680	-
1.	ล้างทำความสะอาดประแจเดือน (ล้างเล็ก) เดือนละ 1 ครั้ง					
2.	ล้างทำความสะอาดเครื่องไนท์ (ล้างใหญ่) 2 ครั้ง/ปี					
3.	งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน					
1.	การล้างทำความสะอาดประแจเดือน (ล้างเล็ก) ดังนี้					
1.1	ทำความสะอาด Filter ล้างหรือซ่อมเปลี่ยนฟิลเตอร์ห้องที่ติดตั้ง					
1.2	ทำความสะอาดทุกหน้ากากและรีซอร์ฟท์ของทุกชนิด					
1.3	ตรวจสอบความชำรุดของห้องที่ติดตั้ง					
1.4	ตรวจสอบระบบดับเพลิงพร้อมที่ติดตั้ง					
1.5	ตรวจสอบการติดตั้งทุกชุดของทุกคุณภาพที่ต้องติดตั้ง					
1.6	ให้ทำความสะอาดทุกชุดของทุกคุณภาพที่ต้องติดตั้ง (ฝ้าครอบลักษณะ)					
	ถูกต้อง					
	ให้ทำความสะอาดทุกชุดของทุกคุณภาพที่ต้องติดตั้ง (ฝ้าครอบลักษณะ)					

พ.ศ.๖๑

ประชานกรรมการ ร.พ.ตร.

กรรมการ

(สมศักดิ์ ดวงอุปถ�วงศ์)

(ราพี ประยั้นต์ภานุวนิท)

ร.พ.ตร.

กรรมการ

(ศิริชัย พันธ์)



ในส่วนของรายการ (✓) ข้อมูล () สร้าง () ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องรีดผ้าภาคภูมิแยกล่วงปี 62 เลขที่ 14/61 ลงวันที่ 21 มี.ค.61
ใบเจ้าของเลขที่ 003168 ลงวันที่ 7 มี.ค.61 หน่วยงาน ช่องบารุง นกอกรพ.ตร. สถานที่ รพ.คร.

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน

กระผม นาย พิชัยฤทธิ์ ชื่นเนียม ตำแหน่ง ช่างแม่รพ.คร. ได้ทำการตรวจสอบและประทานกับเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นผู้ขอทำการ (✓) ข้อมูล () สร้าง () ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องรีดผ้าภาคภูมิแยกล่วงปี 62 เพื่อให้ไว้ในรายการที่ รพ.คร.
ซึ่งเป็นการดำเนินการตามรายการที่ໄกไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		รวม	
			บาท	ส.ต.	บาท	ส.ต.
	1.7 ให้ตรวจสอบอย่างละเอียดที่ศูนย์เครื่องห้องน้ำให้ทราบบ่มีช่างมาดูแลโดยเดียว พร้อมทั้ง					
	รายงานผลการดำเนินการให้ผู้ควบคุมงานทราบ เพื่อตรวจสอบต่อไป					
2.	ล้างทำความสะอาดครั้งที่ใหญ่ 2 ครั้ง/ปี/ครึ่ง ให้ปฏิบัติตามนี้					
	2.1 ทำความสะอาดโดยถือสีเขียวให้สะอาดหมดดุจเดอร์ย่างใบพัด (ใบวีเรอร์) ออกมากลิ้ง					
	ทำความสะอาด					
	2.2 ทำความสะอาดผงคายสีเขียวโดยการบีบเนื้อถังด้วยเครื่องบีบแบบปรับ					
	ตรวจสอบได้ โดยการจิบถังด้านหลังและหน้าห้องผงคายสีเขียวให้สะอาด					
	2.3 ทำความสะอาดคนรับใช้ โดยหยดถังน้ำยาที่น้ำทึบเข้มข้น ล้างทำความสะอาด					
	ผู้ใดหรือเข็อราที่ห่อน้ำยาห่อน้ำทึบ (เทปปากพัฒห่อน้ำยาห่อน้ำทึบฝ่าครอบห่อ					
	ต่ออยู่ในสภาพเรียบ ráchy)					
	2.4 เป้าทำความสะอาดหอน้ำทึบห้องน้ำที่จัดเตรียมตรวจสอบห้องน้ำ					
	ห้องน้ำที่ห่อน้ำทึบในบุตที่ทำให้เกิดน้ำทึบ					
	2.5 ทำความสะอาดห้องน้ำทางเดินทางเดินทางน้ำทางเดินทางเดินทางน้ำทางเดินทางเดินทาง					
	ตัวเครื่องให้สะอาดพร้อมใช้					
	2.6 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ถูกต้องพร้อมใช้					

พ.ต.ท.

ประธานกรรมการ ร.ต.อ.

กรรมการ

(สมศักดิ์ ดวงดุษฎิ์)

(รพี ประจิตรกานต์)

ร.ต.อ.

กรรมการ

(ลือชัย พันธ์)



ใบเสนอรายการ (✓) ซ่อม () สร้าง () ปรับปรุง บำรุงรักษาหรือปรับอักษรแบบแยกส่วนปี 62 เลขที่ 14/61 ลงวันที่ 21 มี.ค.61

ใบจดยื่นเลขที่ 003168 ลงวันที่ 7 มี.ค.61 หน่วยงาน ช่องบารุง น้ำ: ก.พ.พ.ต. สถานที่ รพ.สธ.

เรียน หัวหน้าก่อสร้าง

กระ忽ม นาย พิษณุเทพ ขั้นเนี้ยง ตำแหน่ง ช่างแม่ร รพ.สธ. ได้ทำการตรวจสอบและประมาณกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้อนุญาตการ (✓) ซ่อม () สร้าง () ปรับปรุง บำรุงรักษาหรือปรับอักษรแบบแยกส่วน (รวมอยู่ในสต.) ปี 62 เพื่อไว้ใช้ในราชการที่ รพ.สธ. จึงเห็นควรดำเนินการตามรายการดังไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคารอบหน่วย		ราคารวม	
			บาท	สต.	บาท	สต.
2.7	ตรวจเช็คบ้านน้ำหนักและเพรทเซอร์, น้ำยาพาร์ฟูมเมอเร้น					
2.8	ตรวจเช็คหุ้นหอยศักดิ์กรุ๊ปให้ต่อจากท่อสูบน้ำ ต้องใส่ครบปืนเข้าหุ้นหอยศักดิ์แลกหัก					
2.9	ทำความสะอาดหุ้นหอยศักดิ์ด้วยน้ำยาที่ซื้อมาเตรียมไว้					
	ถ้าไม่ได้จะหา					
2.10	ตรวจเช็คฝ้าปิดและฉุกเฉียดที่ต่างๆ ให้ครบและเก็บแบบปืนเข้าหุ้นหอยศักดิ์เสียหาย					
2.11	ตรวจเช็คหัวหอยศักดิ์ที่ติดตั้งให้แน่ใจว่าติดตั้งโดยถูกต้องและอย่างถูกต้อง					
	เรียบร้อย พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุมงานทราบทุก 6 เดือน					
	เพื่อตรวจสอบต่อไป					
	หมายเหตุ					
	Filter และหน้ากากฝาครอบทุกส่วนผู้รับผู้รับภาระต้องรับผิดชอบ					
3.	งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอักษรแบบแยกส่วนมีข้อปฏิบัติต่อไปนี้					
	3.1 ให้ผู้รับผู้รับภาระแจ้งผู้ดูแลรายการแจ้งการทำงานต่างๆ ต่อผู้ควบคุมงาน					

พ.ต.ท.

ประธานกรรมการ ร.ต.อ.

กรรมการ

(สมศักดิ์ พ่วงมุขทอง)

(รพี ปาฐิชาติภานุทัต)

ร.ต.อ.

กรรมการ

(ลือชัย พันดา)

รายการก่อสร้าง/รายการจ้างเหมาบริการ/รายการเช่าและประมาณการราคา แผ่นที่ 4 / 9

ใบเสนอขายการ (✓) ห้อง () สร้าง () ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแผ่นปี 62 เอกที่ 14/61 ลงวันที่ 21 มี.ค.61

ใบเบี้ยช่างเลขที่ 003168 ลงวันที่ 7 มี.ค.61 หน่วยงาน ซ่อมบำรุง บก.อ.ก.พ.พ.ร. สถานที่ รพ.ศร.

เรียน หัวหน้าศูนย์งาน

กรรมการ นาย พิษณุโลก ชื่นเนียม ตำแหน่ง ช่างแอร์ รพ.ศร. ได้ทำการตรวจสอบและประมาณการกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ดูแลทำการ (✓) ห้อง () ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแผ่นปี 62 เพื่อไว้ใช้ในรายการที่ รพ.ศร. จึงเห็นควรดำเนินการตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาย่อย		รวม	
			บาท	ส.ต.	บาท	ส.ต.
3.2	ให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น.หรือจนกว่าจะงาน					
จะเสร็จ						
3.3	ให้มีเจ้าหน้าที่ระดับผู้ดูแลควบคุมงานของผู้รับจ้างงาน อย่างน้อย 1 คนโดยผู้ดูแลควบคุมงานต้องมีวุฒิประการคณิยบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า					
	ทางที่มาไฟฟ้าก่อสร้างให้ท้าอิเล็กทรอนิกส์, หรืออัล โลยจบการศึกษาแม้ว่า					
	ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะต้องมีหนังสือรับรองจากทางที่มางานชี้แจงและบันทึกวิชาชีพ					
	ระบบปรับอากาศ พร้อมหน้างานรับรองการอบรมภาคหน่วยงานราชการหรือ					
	รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันอื่นๆ ในด้านระบบปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า					
	10,000 BTU – 100,000 BTU ขึ้นไป ผู้ดูแลควบคุมงานของผู้รับจ้างงานต้องมี					
	ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมระบบปรับอากาศไม่น้อยกว่า 3 ปี					
	ให้อ่านหนังสือรับรองและออกตราบัตรประจำตัวประจำหน่วยงานหรือเอกสารอื่นเพิ่มเติม					
	ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตั้งแต่กว่า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในรูปแบบ PDF ไฟล์					
	นำไปให้คณะกรรมการตรวจสอบในวันเดียวกับการเสนอราคา					
3.4	ให้ผู้รับจ้างนำเสนอสิ่งที่รับผิดชอบต่อผู้ดูแลควบคุมการรวมทั้งขั้นตอนของ					
	บุคลากรไม่น้อยกว่า 15 คน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้มี 4 คน					

พ.ต.ท. ประชารักษ์รวมการ ร.ต.อ. กรรมการ

(สมศักดิ์ ดวงพุทธวงศ์) (พพ. ประจิจักรกานนท์)

ร.ต.อ. กรรมการ

(ลือชัย พันธ์)



ใบเสนอรายการ (✓) ซึ่งมี () สร้าง () ปรับปรุง บำรุงรักษาหรือรับซ่อมอุปกรณ์แบบแยกต่อปี 62 มากที่ 14/61 ลงวันที่ 21 มี.ค.61

ใบแจ้งซ่อมเลขที่ 003168 ลงวันที่ 7 มี.ค.61 หน่วยงาน ช่องบัวรุ่ง บก.อกรห.พ.คร. สถานที่ รพ.ศร.

เรียน หัวหน้าก่อสร้าง

กระหม่อม นาย พิษณุเทพ ชื่นเนียม ตำแหน่ง ช่างแอร์ รพ.ศร. ให้ท่านมาตรวจสอบและประสารกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ขอทำรายการ (✓) ซึ่งมี () สร้าง () ปรับปรุง บำรุงรักษาหรือรับซ่อมอุปกรณ์แบบแยกต่อปี 62 เพื่อให้ไว้ในรายการที่ รพ.ศร. จึงเห็นควรคำแนะนำในการดำเนินรายการดังไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคายield="block">ต่อหน่วย		รวม	
			บาท	ส.ต.	บาท	ส.ต.
3.5	ให้ผู้รับซ่อมเหมาจ้างและส่งเอกสารสำเนาไป汇报ประจำเดือน/จำนวน					
	บุคลากรที่จะเข้าทำการทั่วหมดที่คุณภาพรวมการตรวจรับพัสดุ (ถ้ามีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ)					
3.6	ให้บุคลากรของผู้รับซ่อมเหมาจ้างเดินทางไปที่บ้านปูร์บีจันทุกวันทำการ เวลา 8.00 น.					
	ในสบุดเดือนที่เข้าในจุดที่ผู้ควบคุมงานกำหนด					
3.7	ให้บุคลากรของผู้รับซ่อมเหมาจ้างเดินทางอุบลราชธานีขึ้นพื้นที่ของทางบริษัท พร้อมติดบัตรแสดงตน ผู้เดียวถูกกฎหมายจัดตั้งโดยการกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท					
	ได้					
3.8	กรณีมีการเบ็ดเตล็ดหรือเพิ่มเติมที่ไม่ใช่ภาระบุคลากรเข้ามาใน รพ.ศร. ต้องยื่นเอกสาร ขออนุญาตให้ผู้ควบคุมงานทราบทุกครั้ง					
	เมื่อผู้รับซ่อมเหมาจ้างทำการซ่อมหรือเข้าทำการล้างเครื่องปรับอากาศจะต้อง					
	รายงานหน่วยงานที่เข้าทำการทั่วหมดและหลังทำการ พร้อมให้หน่วยงานเข้ารับ					
	ทราบเพื่อทำการปฏิบัติงานต่อ					
3.10	ผู้รับซ่อมจะต้องส่งข้อมูลทำการซ่อมเครื่องปรับอากาศให้แล้วเสร็จภายใน					

พ.ต.ท.

ประธานกรรมการ ร.ค.อ.

กรรมการ

(สมศักดิ์ ดวงพุทธวงศ์)

(รพี บัวรักษ์พากานนท์)

ร.ค.อ.

กรรมการ

(สืบชัย พงษ์รา)



ใบเสนอรายการ (ว) ชื่อ() สร้าง() ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนปี 62 เดือนที่ 14/61 ลงวันที่ 21 มี.ค.61

ใบเจ้าของเลขที่ 003168 ลงวันที่ 7 มี.ค.61 หน่วยงาน ชื่อบ้าน บก.อกร.ท.คร. สถานที่ รพ.พ.

เงื่อน หัวหน้าก่อสร้างฯ

กรรม นายนิษฐุ์พงษ์ ชินเมือง ตำแหน่ง ช่างเครื่อง รพ.พ. ได้ทำการตรวจสอบและประมาณการกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ขอทำรายการ (ว) ชื่อ() สร้าง() ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบไทย) ปี 62 เพื่อไว้ใช้ในรายการที่ รพ.พ. ซึ่งเป็นควรดำเนินการตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคាត่อหน่วย		รวม	
			บาท	ส.ต.	บาท	ส.ต.
1	วันทำการหรือ 24 ชม. หลังจากให้รับแจ้งจากหน่วยงานโดยมีบันทึกวันที่และเวลาแจ้งจากในงานที่ผู้ควบคุมงานออกให้หากผู้รับแจ้งไม่สามารถต่อรองหรือไม่ส่งต่อมาแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดอยู่รับข้าราชการที่ต้องยืนยันให้ผู้รับแจ้ง					
2	ปรับเครื่องละ 200 บาท ต่อวันต่อเครื่อง					
3.11	เครื่องปรับอากาศของคุณที่จะมีห้องหลังจากได้รับแจ้งจะมีให้ทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน ก่อนเข้าก้ามและหลังจากห้องแจ้งผู้ควบคุมงานทุกครั้ง					
3.12	กรณีมีความจำเป็นต้องอะไหล่ให้แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน					
3.13	การเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ขนาด BTU ระบบไฟฟ้าสายท่อของระบบเปิดเครื่อง					
	ต้องแจ้งผู้ควบคุมงานก่อนนำไปเปลี่ยนเพื่อยกเว้นห้ามนำเครื่องทุกครั้งให้ทำความสะอาดคราวนี้มีภาระให้กับเจ้าหน้าที่					
3.14	การเปลี่ยนอะไหล่ห้องท่อห้องควบคุมระบบปรับอากาศทั้งปีต่อเดือนเพียงครั้งเดียวทุกครั้งให้ทำรุ่นเดิมหากมีความจำเป็นต้องตัดแปลงห้องหรือให้อายุใหม่คงรุ่นจะต้องไม่ทำให้ตัวเครื่องเสียรูปทรงหรือลดประสิทธิภาพการทำางานหรือเป็นอุปสรรคกับผู้ใช้งาน					

พ.พ.ท.

ประชานกรรวมการ ร.พ.พ.

กรรมการ

(สมศักดิ์ ดวงมุหงคล)

(พี พานิชธรรมานันท์)

ร.พ.พ.

กรรมการ

(ลือชัย พันธุ์)

ใบเสนอรายการ (✓) ข้อมูล () สร้าง () ปรับปรุง บำรุงรักษาหรือซ่อมรักษาดูแล ประจำปี 62 เลขที่ 14/61 ลงวันที่ 21 มี.ค.61

ในเจ้าหนี้เลขที่ 003168 ลงวันที่ 7 มี.ค.61 หน่วยงาน ช่องน้ำรุ่ง นก.อ.คร.พ.ต.ร. สถานที่ รพ.ตร.

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน

กระผม นาย พิชัยฤทธิ์ จันเปรม ตำแหน่ง ช่างน้อย รพ.ตร. ได้ทำการตรวจสอบและประมาณกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ขอทำรายการ (✓) ข้อมูล () สร้าง () ปรับปรุง บำรุงรักษาหรือซ่อมรักษาดูแล ประจำปี 62 เพื่อไว้ใช้ในการร่างรายการที่ รพ.ตร. จึงเห็นควรดำเนินการตามรายการดังไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		รวม	
			บาท	ส.ต.	บาท	ส.ต.
	และเครื่องมือที่สำคัญต้องทำงานได้เป็นปกติ การซ่อมติดตั้งและเปลี่ยนเส้นสายไฟ					
	เมื่อบรรรจุ (ระบบต่างๆของเครื่องมือที่สำคัญต้องติดตั้งทำงานร่วมกับระบบอื่น)					
	(ที่ต้องเปลี่ยนใหม่ได้เป็นปกติ)					
	3.15 ให้ผู้รับผิดชอบรับผิดชอบความเสียหายที่รุกรานที่ก่อให้เกิดภัยจากไฟฟ้า					
	หรือบุคลากรของผู้รับผิดชอบจะจัดให้หรือไม่จัดให้เรื่องประมวลหรือไม่มี					
	ความชำนาญในการจัดให้ต้องรับผิดชอบความเสียหายรวมถึงคุณภาพผิดๆ					
	หัวไฟเดินทางระหว่างการและหัววายรานรพ.ตร. เสียหาย บริษัทผู้รับผิดชอบต้อง					
	รับผิดชอบซ่อมให้ค่าเสียหาย ภายในเวลาที่กำหนดหรือเวลาที่หน่วยงานผู้เสียหาย					
	กำหนด					
	3.16 ในการเดินสายไฟผู้รับผิดชอบจะต้องพิมพ์และระบุชื่อที่แนบเครื่องหมายน้ำยา					
	หรือสารทำความสะอาดน้ำยาที่ต้องกับสเปรย์ของเครื่องปรับอากาศที่ระบุไว้พร้อมทราบเท็จ					
	แรงดันให้ถูกต้อง					
	3.17 เมื่อผู้รับผิดชอบเข้าทำการตรวจสอบซ่อมหรือบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ					
	และจะต้องรายงานให้กับผู้รับผิดชอบทุกครั้งเมื่อครบกำหนดทุกครั้งของการซ่อม					

พ.ต.ท.....

ประธานกรรมการ ร.ต.อ.....

กรรมการ

(สมศักดิ์ ดวงฤทธิ์)

(พี พาริษัทภานันท์)

ร.ต.อ.....

กรรมการ

(สืบชัย พันชา)



ใบเสนอรายการ (✓) ชื่อ () สร้าง () ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปั้นภาคเหนือกล่าวดังนี้ 62 เลขที่ 14/61 ลงวันที่ 21 มี.ค.61

ใบเจ็ตตอนเลขที่ 003168 ลงวันที่ 7 มี.ค.61 หน่วยงาน ซื้อขายรุ่ง บก.อกรพ.คร. สถานที่ รพ.คร.

เงื่อน หัวหน้าก่อสร้าง

กรรมการ นาย พิษณุเทพร ชื่นเนียม ตำแหน่ง ข้าราชการครู ให้ทำการตรวจสอบและประสารกันเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นผู้ขอทำรายการ (✓) ชื่อ () สร้าง () ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องปั้นภาคเหนือกล่าวดังนี้ 62 เพื่อใช้ในรายการที่ รพ.คร.
จึงเห็นควรดำเนินการตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคารวม	
			บาท	ส.ต.
	เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องสงสัยจากสรุปประจำเดือนมาพร้อมกับรายงานการชำระบานเชิงการ			
	หัวหน้าก่อสร้าง			
	- ผู้รับเข้าจะต้องทำประวัติการซ่อมแซมบำรุงรักษากลไกเครื่องปั้นภาคเหนือกล่าวดังนี้			
	ที่น้อยในสัญญาโดยมีรายละเอียดและถึงการท้าบบำรุงรักษาก่อนเข้าซ่อมหรือ			
	เปลี่ยนอะไหล่โดยเก็บไว้ที่ผู้รับเข้า 1 ชุด และผู้รับเข้า 1 ชุด			
	- การซ่อมในส่วนที่ชำรุดหรือที่เปลี่ยนแปลงหรือตัดทิ้งจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน			
	ทราบทุกครั้ง			
	- การรับงานให้ผู้รับเข้าจะนำเสนอต่องานรับงานทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00 – 9.00 น.			
	11.00 น. 13.00 น. 15.00 น. ในสุดหรือ			
	สองอาทิตย์ผู้ควบคุมงานกำกับ (ยกเว้นวันอาทิตย์)			
	- การล้างใหญ่ 2 ครั้ง/ปีให้ดำเนินการครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม – มีนาคม			
	ครั้งที่ 2 ให้ดำเนินการเดือนมิถุนายน – กันยายน หากผู้รับเข้าจะนำไปใช้ก่อสร้าง			
	ทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดให้และผู้รับเข้าจะได้บวกเพิ่มสัญญาผู้รับเข้า			
	แนะนำจะต้องบันทึกให้ผู้รับเข้าปั้นเครื่องละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อเครื่อง			
	ต่อวัน ต่อ 1 จวทที่ครบกำหนดลงงาน			

พ.ต.ท.....

ประธานกรรมการ ร.ต.อ.....

กรรมการ

(สมศักดิ์ ดวงพุทธวงศ์)

(รพี ปาริฉัตรกานนท์)

ร.ต.อ.....

กรรมการ

(สิริชัย พันชา)

